



**Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2017 года

№ 109

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения
и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,
находящихся в собственности (пользовании) граждан**

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» и в целях реализации первичных мер пожарной безопасности, администрация городского округа Сокольский постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - Перечень) (приложение № 1).

2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, иметь в помещениях и строениях и (или) на прилегающих к ним территориях первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно прилагаемому Перечню.

3. Управлению делами администрации городского округа Сокольский опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации В.А.Григорьева.

Глава администрации

И.В.Бобров

**Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в
помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании)
граждан**

1. Квартиры многоквартирного жилого дома:
 - 1.1. Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего вещества не менее двух килограммов;
 - 1.2. Автономный дымовой пожарный извещатель.
2. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания:
 - 2.1. Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего вещества не менее двух килограммов;
 - 2.2. Автономный дымовой пожарный извещатель;
 - 2.3. Лом, багор, лопата, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0,5 кубического метра, в ленте время емкость с водой не менее 200 литров (снаружи строений).
3. Сарай, бани, хозяйственные постройки, гаражи:
 - 3.1. Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего вещества не менее трех килограммов;
 - 3.2. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра.

Примечание: Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации.