



Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июня 2016 года

№ 517

О создании рабочей комиссии

С целью осмотра и определения технического состояния жилого помещения, расположенного по адресу: Сокольский район, д.Теленково, ул. Цветочная, д.12, кв.1, принадлежащей Коростелевой Клавдии Николаевне:

1. Создать рабочую комиссию в составе:

Козлов Д.Н. заместитель главы администрации по социальной политике городского округа Сокольский, председатель комиссии

Члены комиссии:

Варенов Е.В. главный архитектор отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации городского округа Сокольский

Гурылев В.Г. инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства и объектов инфраструктуры администрации городского округа Сокольский

Лужбина М.В. директор ГКУ НО «УСЗН Сокольского района» (по согласованию)

Смирнов В.С. начальник Междуреченского территориального отдела

2. Комиссии в срок до 24 июня 2016 года дать заключение о техническом состоянии жилого помещения.

3. Отделу капитального строительства и объектов инфраструктуры администрации городского округа Сокольский подготовить локальный сметный расчет.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на

заместителя главы администрации по социальной политике Д.Н.Козлов.

Глава администрации

И.В.Бобров

Заключение

р.п. Сокольское

11 марта 2015 года

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Сокольский от матра 2015 г. №

Комиссия в составе:

Козлов Д.Н. - заместитель главы администрации по социальной политике городского округа Сокольский, председатель комиссии

Члены комиссии:

Варенов Е.В. - главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации городского округа Сокольский

Гурылев В.Г. - ведущий специалист ОКС и ЭОИ администрации городского округа Сокольский

Ильина М.В. - директор ГКУ НО «УСЗН Сокольского района» (по согласованию)

Смирнов В.С. - Начальник Междуреченского территориального отдела (по согласованию)

произвела обследование квартиры, находящейся по адресу: 606670 Нижегородская область, Сокольский район, д.Дорофеево, ул. Центральная , д.3 кв.1, в которой проживает Коростелева Валентина Александровна. Квартира двухкомнатная со всеми удобствами: отопление газовое, холодный водопровод.

При обследовании выявлено следующее: деревянные оконные рамы с балконными дверями находятся в неудовлетворительном состоянии: древесина поражена гнилью, рамы имеют геометрические нарушения. Требуется полная замена оконных рам и заделка кирпичной кладкой балконных дверей. Газовый котел имеет неисправную систему автоматической регулировки температуры теплоносителя. Требуется демонтаж и замена газового котла.

Подписи:

Козлов Д.Н. _____

Варенов Е.В. _____

Гурылев В.Г. _____

Ильина М.В. _____

Смирнов В.С. _____